



## RELATÓRIO DA AMOSTRA

**PROCESSO Nº 0446/2020**  
**OFERTA DE COMPRA Nº: 892000801002021OC00004**  
**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/CPB/2021.**

### DENOMINAÇÃO DO OBJETO

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFEGO PARA APLICAÇÃO EM CONTRAPISO NÃO UNIFORME E NÃO PADRONIZADO, DO CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I**

No dia 10 de fevereiro de 2021, o Departamento de Manutenção do Comitê Paralímpico Brasileiro, analisou a amostra recebida, contendo descritivo técnico das configurações do material ofertado, tendo como parâmetro o Anexo I, Termo de Referência.

### LICITANTE AVALIADA

<b>Licitante:</b>	<b>PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA EPP</b>
<b>Lote:</b>	<b>Único</b>

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
01	Piso vinílico em régua padrão madeira indicado para tráfego comercial intenso (referência ou similar de igual ou superior qualidade. ACE IMPRESSEIONFLOOR WOOD 1236 COR Tamarind Walnut”), espessura total mínima de 3mm, com capa de uso de PVC puro transparente, alto tráfego, espessura mínima de 0.5mm, classe de uso 33-42, resistência ao fogo NBR9442 – classe B, comportamento eletrostático <2kv, escorregamento úmido DIN 51130-R9, ótima resistência a rodízios e cadeiras, acústica ISO 140-8- 4Db, ótima resistência a produtos químicos, não favorecimento e resistência a fungos e bactérias ISO 846.A/C, Certificado Ambiental FloorScore.	<b>Aprovado</b>

### RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

**EMPRESA: PISOTRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARPETES LTDA EPP**

**LOTE ÚNICO**



**Joaquim da Conceição Barrancos**  
Departamento de Manutenção  
Comitê Paralímpico Brasileiro