



Comunicados	sua conta	Procedimentos	Relatórios	Sanções	Catálogo
Sair					11:43:53



Número da OC 892000801002020OC00033 - Itens negociados pelo valor total

Ente federativo Comitê Paralímpico Brasileiro
UC ENTIDADES CONVENIADAS COMITÊ PARALÍMPICO
BRASILEIRO

Situação AGUARDANDO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS

[Fase Preparatória](#) [Edital e Anexos](#) [Pregão](#) [Gestão de Prazos](#) [Atos Decisórios](#)

29569270861 Rogerio Lovantino da Costa

[Voltar](#)

Pergunta

DUVIDA 03/07/2020 15:31:12

REDE ELETRICA BRASIL LTDA-EPP

Boa Tarde.

Por gentileza responder a seguinte duvida;

Os Disjuntores DRs são em quantos polos? E de quantos mA?

Grato fico no aguardo.

Resposta

Rogerio Lovantino da Costa 06/07/2020 11:13:48

Prezado Licitante, a fim de dirimir vosso pedido de esclarecimento, segue a resposta:

1- Os Disjuntores DRs são em quantos polos?

Resposta: 4 Polos

2- E de quantos mA?

Resposta: 30 mA

