



RES: PE 90082/2024 ESCLARECIMENTO

De Leonardo Fonseca Gregorio <leonardo.fonseca@cpb.org.br>
Data Qui, 28/11/2024 12:19
Para capaz comercio <capazcomercio@gmail.com>
Cc Pregão <pregao@cpb.org.br>

Boa tarde,

Inicialmente, agradecemos o interesse em participar do certame.

Em resposta ao esclarecimento quanto ao tipo de bucha a ser utilizada na instalação do suporte, solicitamos que seja ofertado um material compatível com o item a ser fixado.

Considerando que os extintores de pó químico CO2 pesam, em média, 6 kg, entende-se que buchas com capacidade de suporte entre 8 kg e 14 kg (as mais comuns no mercado) atendem ao objeto em questão.

Atenciosamente,



LEONARDO FONSECA

Aquisições e Contratos

+55 11 4710-4269 | leonardo.fonseca@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: capaz comercio <capazcomercio@gmail.com>

Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 10:59

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Assunto: PE 90082/2024 ESCLARECIMENTO

Geralmente, você não recebe emails de capazcomercio@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)

Bom dia,

Por favor, referente ao item 2 Suporte para extintor de incêndio de Água, Pó Químico e CO2, modelo Parede (Duplo). Feito em chapa de ferro. Vir acompanhado de **buchas** e parafusos de 6mm para a fixação, solicito esclarecimento sobre qual tipo de bucha será utilizada para a instalação do suporte.

Obrigada

Claudia Ewert