



RES: Esclarecimento PE 90082/2024

De Pregão <pregao@cpb.org.br>
Data Sex, 06/12/2024 17:44
Para Versattil Comercial <versattil.comercial@gmail.com>

Boa tarde,

Inicialmente agradecemos o interesse em participar da presente licitação.

Em resposta ao pedido de esclarecimento, informamos que a área técnica foi consultada e manifestou-se pela desnecessidade da marcação, considerando eventuais dificuldades de impressão do logo nas mangueiras.

Dessa forma, informamos que não será mais exigida durante o certame.

Atenciosamente.



PREGÃO
Aquisições e Contratos
+55 11 4710-4126 | pregao@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO
Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Versattil Comercial <versattil.comercial@gmail.com>
Enviada em: quinta-feira, 5 de dezembro de 2024 10:18
Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>
Assunto: Esclarecimento PE 90082/2024

Geralmente, você não recebe emails de versattil.comercial@gmail.com. [Saiba por que isso é importante](#)
Prezados, bom dia!

Em relação ao PE em epígrafe, gostaríamos de um esclarecimento:

Para o item 01 (Mangueiras de Incêndio Tipo II de 1.1/2" de 30 metros), pede-se que a mesma deverão ter identificação gravada com as letras CPB, porém, mangueiras de incêndio, pelo menos até onde conhecemos, têm em seu corpo apenas as gravações normativas, como a NBR, tipo, marca etc, não sendo possível nenhuma marcação adicional.

Essa solicitação de gravação CPB é realmente um requisito imprescindível? Acho difícil algum fabricante adicionar qualquer marcação nesse material.

Podemos fornecer sem essa marcação?

Ficamos no aguardo.

At.te,

Alexandre Nobre--

Versattil Comercial Ltda

Rua Sete de Setembro, 538 - Centro - São Manuel-SP
Fone 1: Frank Douglas de Freitas (14) 99175-2474
Fone 2: Alexandre Nobre (14) 99642-1672

versatil.comercial@gmail.com