

Paulo Vitor Urbano Dos Santos

De: Rodrigo Henrique Costa Alves
Enviado em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 15:40
Para: Pregão; Rafael Mendes Martins
Cc: Paulo Vitor Urbano Dos Santos
Assunto: RE: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 9004/CPB/2026

Paulo, boa tarde!

Pode considerar o modelo **Valkyrie ASB: Sinalizador audiovisual endereçável.**

Att,



RODRIGO ALVES

Segurança do Trabalho

+55 11 4710-4246 | rodrigo.alves@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Enviado: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 11:47

Para: Rodrigo Henrique Costa Alves <rodrigo.alves@cpb.org.br>; Rafael Mendes Martins <rafael.mendes@cpb.org.br>

Cc: Paulo Vitor Urbano Dos Santos <paulo.santos@cpb.org.br>

Assunto: ENC: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 9004/CPB/2026

Prezados.

Bom Dia.

Segue o pedido de esclarecimento feito por uma Licitante interessada em participar do Pregão Eletrônico 004/26, cujo objeto é a Aquisição de Materiais e Equipamentos para Bombeiro Civil.

Por gentileza, pedimos que a Área Demandante analise e responda o pedido de esclarecimento feito pela Empresa Licitante até o dia 09/02/26, esclarecendo, objetivamente, se o questionamento tem razão ou não tendo em vista a proximidade da Sessão Pública.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos à Área.

Obrigado.

Atenciosamente.



PAULO SANTOS

Aquisições e Contratos

+55 11 4710-4000 | paulo.santos@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARALÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



De: Lucas G Lina <lucas.lina@ctmsafety.com>

Enviada em: sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026 11:27

Para: Pregão <pregao@cpb.org.br>

Cc: LUCIANO MEDIEROS <luciano.medeiros@ctmsafety.com>

Assunto: Fwd: Pedido de Esclarecimento - Pregão Eletrônico nº 9004/CPB/2026

Geralmente, você não recebe emails de lucas.lina@ctmsafety.com. [Saiba por que isso é importante](#)

A/C Comissão de Licitação.

Pregão Eletrônico nº 9004/CPB/2026

Processo Administrativo nº 1008/2025

Prezados (as),

O **item 30** da planilha de fornecimento de materiais cita o código Valkyrie VOX A (Sinalizador audiovisual **endereçável** com mensagens pré gravadas), mas a descrição do item informa **sinalizador audiovisual convencional**.

O Modelo VOX A possui um valor muito maior do que a referência do processo.

Diante disso, qual o modelo correto que o órgão espera receber? Sinalizador audiovisual, convencional ou endereçável? Com mensagens pré gravadas ou não?

Abaixo os códigos dos equipamentos:

Valkyrie VOX A: Sinalizador audiovisual endereçável com mensagem de voz

Valkyrie VOX C: Sinalizador audiovisual convencional com mensagem de voz

Valkyrie ASB: Sinalizador audiovisual endereçável

Valkyrie C: Sinalizador audiovisual convencional

Estamos considerando no orçamento o modelo ASB, datasheet em anexo.

Obrigado.

Lucas Lina
CTM Life Safety LTDA