

Paulo Vitor Urbano Dos Santos

De: Diego José Seixas Giardino
Enviado em: segunda-feira, 24 de agosto de 2026 16:44
Para: Pregão
Assunto: relatório amostra
Anexos: 19.00 - RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS AMOSTRAS - LICITAMAX.docx

Boa tarde a todos,

Segue relatório de amostra enviada pela empresa Licitamax, depois de analisar a peça, a amostra foi considerada REPROVADA.

Atenciosamente,



DIEGO GIARDINO

Residencial

+55 11 4710-4030 | +55 11 97680-6461 | diego.giardino@cpb.org.br

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO BRASILEIRO

Rodovia dos Imigrantes km 11,5 - Vila Guarani, São Paulo | SP 04329-000



RELATÓRIO DE AMOSTRAS



PROCESSO Nº 0571/2026
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90056/CPB/2026.

DENOMINAÇÃO DO OBJETO

Aquisição e instalação de mobiliários para os quartos do hotel residencial do Comitê Paralímpico Brasileiro, conforme quantidades e especificações constantes no termo de referência.

Aos 24 de agosto de 2026, o Departamento do Residencial do CPB, analisou a amostra enviada pela empresa Licitamax, se trata de peça produzida em serralheria, que será utilizada em armário.

A peça foi analisada em conjunto com os representantes da empresa e com a responsável pelo desenvolvimento do projeto.

LICITANTE AVALIADA

Licitante:	Licitamax
ITENS:	1

Item	Tipo	Resultado
1	Porta metálica com chaves, pintada eletrostática cor Pantone 375	Reprovado


OBSERVAÇÃO:

A amostra foi apresentada com a pintura eletrostática, porém ao analisar a porta, foi possível identificar diversas falhas no perfil de acabamento, que não completava inteiramente a tela, além disso, era possível verificar falhas na pintura e a finalização estando mal-feita.

Ainda na parte da finalização, foi verificado que a tela foi colocada de maneira desalinhada, ou seja, não seguia com o mesmo perfil, a solda seguia o mesmo padrão, além de apresentar o perfil segmentado, com isso, a amostra foi **considerada reprovada**.

Relatório Fotográfico

Item 1







24 de agosto de 2026.



Diego Giardino
Departamento Residencial